

Tehniskā specifikācija kurināmas šķeldas piegādei SIA "VNK serviss" katlu mājām

Piegādes apjoms līdz 17150 MWh

Nr.p.k.	Kurināmā šķelda	Nosacījumi
1.	Izmērs	P31S, nepieļaujot piejaukumus ar garumu līdz >150 mm
2.	Mitrums	M20 līdz M60
3.	Pelni	A0.7līdz A6.0
4.	Mizu saturs	sasmalcinātas
5.	Skuju saturs	0.5%
6.	Smilšu saturs	nepieļaujams
7.	Vienas piegādes apjoms	70-90m3
8.	Piegādes laiks	8:00 līdz 17:00
9.	Piegādes regularitāte	Pēc saskaņota grafika
10.	Piegādes vieta	SIA "VNK serviss" katlu mājas

Papildus nosacījumi:

1. Kurināmā šķelda nedrīkst saturēt pārāk lielus nesasmalcinātus kurināmā gabalus, metāla gabalus un citus svešķermeņus.
2. Pretendentam jānodrošina šķeldas piegādes ar savu transportu un tās izkraušana uz šķeldas noliktavas kustīgās grīdas bez papildus samaksas.
3. Šķeldas piegādes grafiks tiek saskaņots ar Pasūtītāju 5 (piecu) darbu dienu laikā pēc pakalpojuma līguma parakstīšanas.
4. Šķeldas piegāde tiek uzsākta 5 (piecu) darbu dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.
5. Piegādes grafiks un apjoms ($\pm 20\%$ ietvaros) var tikt koriģēts saskaņā ar klimatiskajiem apstākļiem, savstarpēji vienojoties.
6. **Pasūtītājs samaksu par piegādāto šķeldu veic pēc saražotās siltumenerģijas daudzuma (MWh).**
7. **Cenu piedāvājums jāiesniedz par vienas MWh piegādes izmaksu katrai kaltu mājai.**

SAGATAVOJA:

SIA „VNK Serviss”

Pamatdarbības struktūrvienības

vadītājs (enerģētikas jomā)

2021.gada 09.jūnijā



A.Auziņš

SASKAŅOJA:

SIA „VNK Serviss”

Tehniskais direktors

2021.gada 09.jūnijā



K.Felšs